

## 淄博市自来水有限责任公司泮水水厂出厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 10 月 16 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（生活饮用水）	单位	备注
菌落总数	10.14.9:05	化验室	0	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	10.15.9:03	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	10.15.9:03	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
浑浊度	10.16.9:06	化验室	0.25	≤1，水源与净水技术条件限制时≤3	NTU	
色度	10.16.9:06	化验室	<5	≤15	度	
臭和味	10.16.9:06	化验室	无	无异臭、异味	/	
肉眼可见物	10.16.9:06	化验室	无	无	/	
二氧化氯	10.16.9:29	化验室	0.19	出厂水中限值 0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02	mg/L	
耗氧量（CODMn法，以 O <sub>2</sub> 计）	10.16.9:06	化验室	1.16	≤3，水源限制，原水耗氧量>6mg/L时≤5	mg/L	

## 淄博市自来水有限责任公司泮水水厂进厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 10 月 16 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（地表水三类）	单位	备注
菌落总数	10.14.9:43	原水进口	1.5*10 <sup>2</sup>	/	CFU/mL	
总大肠菌群	10.15.9:44	原水进口	未检出	/	CFU/100 mL	
粪大肠菌群	10.15.9:44	原水进口	20	≤10000	个/L	
浑浊度	10.16.9:41	原水进口	7.61	/	NTU	
色度	10.16.9:41	原水进口	10	/	度	
臭和味	10.16.9:41	原水进口	无	/	/	
肉眼可见物	10.16.9:41	原水进口	有泥沙	/	/	
高锰酸盐指数	10.16.9:41	原水进口	1.99	≤6	mg/L	
氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	10.16.9:41	原水进口	<0.02	≤1.0	mg/L	
PH 值（无量纲）	10.16.9:41	原水进口	8.32	6-9	/	
水温（℃）	10.16.9:41	原水进口	18.2	人为造成环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2	℃	
电导率	10.16.9:41	原水进口	553	/	μ S/cm	
溶解氧	10.16.9:41	原水进口	9.02	≥5	mg/L	